АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2026 г. №35
г. Воронеж

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения городского округа город Воронеж**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ администрация городского округа город Воронеж **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения городского округа город Воронеж.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Воронеж от 17.11.2020 №1095 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения городского округа город Воронеж».

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в сетевом издании «Берег-Воронеж» (www.beregvrn.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Глава городского округа
город Воронеж
С.А. Петрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 20.01.2026 №35

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения городского округа город Воронеж**

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения правого берега, мг/дм$^3$ | Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения левого берега, мг/дм$^3$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Водородный показатель | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 | 300 |
| 3 | БПК5 мг $O_2$/дм$^3$ | 300 | 300 |
| 4 | ХПК | 500 | 500 |
| 5 | Аммоний-ион | 25 | 25 |
| 6 | Фосфор фосфатов | 12 | 12 |
| 7 | АСПАВ | 2,0284 | 2,8329 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,385 | 1,0183 |
| 9 | Медь | 0,0072 | 0,0073 |
| 10 | Цинк | 0,0393 | 0,1727 |
| 11 | Свинец | 0,0276 | 0,1917 |
| 12 | Железо | 0,5714 | 1,5601 |
| 13 | Марганец | 0,0360 | 0,0404 |
| 14 | Сульфат-ион | - | 122,6242 |

Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства А.Н. Макеева